



국가공인 먹는물 검사기관, 환경측정 대행기관

국립 **경남과학기술대학교 산학협력단 환경측정검사센터**

52725 경남 진주시 동진로 33, 전화 055)751-3844

52725 경남 진주시 동진로 33, fax 055)751-3844, mail : gntechlab@hanmail.net

센터장: 이준식, 실장: 유도권, 담당: 정선선

GYEONGNAM NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ENVIRONMENTAL MEASURING & INSPECTION CENTER

맑은물! 밝은환경! 환경측정검사센터의 목표입니다.

문서번호 : 2003-0121

시행일자 : 2020년 3월 16일

보 내 : 환경측정검사센터

제 목 : 수질검사성적서 교부

발 음 : 경상남도 사천시 주공로 32-2

사천시 실내수영장 귀중

52550

시험성적서

1. 검체내용

검체명	수영장업욕수	검사목적	정기검사용	접수번호	2003-0407
의뢰인	사천시 실내수영장	채수일시	2020년 3월 10일	접수일자	2020년 3월 10일
채수장소	경상남도 사천시 주공로 32-2			수원지	정수

귀하께서 우리 수질검사센터에 의뢰한 검체에 대한 검사결과는 다음과 같습니다.

2. 시험결과

검사항목	기준	결과
탁도	1.50NTU 이하	0.06
수소이온농도	5.8 ~ 8.6	7.6
과망간산칼륨소비량	12.0mg/L 이하	4.9
총대장균군	양성 2개이하/10mL, 5개 중	0
유리잔류염소	0.40 ~ 1.00mg/L	0.60
비소	0.050mg/L 이하	불검출
수은	0.007mg/L 이하	불검출
알루미늄	0.50mg/L 이하	0.11

판정	상기항목 적합
수질기준초과항목	-

비고 : 채육시설의 설치, 이용에 관한 법률시행규칙 제23조 안전·위생기준에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2020년 3월 16일

국립 **경남과학기술대학교 산학협력단 환경측정검사센터**

