

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0723			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.05.18		시료 채취자	허재필			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.8	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.05.18 ~ 2023.05.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-E0723 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0721			페이지 번호	1 / 1
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	
	환경기술인					
② 일반현황	측정 용도	자가측정용				
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(유입수)				
	의뢰 항목	생태독성				
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)				
	특이사항					
	채취일시	2023.05.18	시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b	

분석기간	2023.05.18 ~ 2023.05.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구영조

시행 : SRW-23-E0721 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0722			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.05.18	시료 채취자		허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	1.6	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.05.18 ~ 2023.05.24	분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-E0722 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0725			페이지 번호	1 / 1		
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 사 료 채 취	채취용기및수량	2L PE×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.05.18		시료 채취자	허재필			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	1.3	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.05.18 ~ 2023.05.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-E0725 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0724			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.05.18	시료 채취자		허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.05.18 ~ 2023.05.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-E0724 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0768			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.05.19		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.05.19 ~ 2023.05.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-E0768 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0766			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.05.19		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.05.19 ~ 2023.05.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구영조

시행 : SRW-23-E0766 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0767			페이지 번호	1 / 1		
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.05.19		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.05.19 ~ 2023.05.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-E0767 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)



# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0770			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	근양 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.05.19		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.05.19 ~ 2023.05.24	분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(수) 상 륙 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-E0770 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-E0769			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인) 환경기술인	한재천				주생산품		
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.05.19		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.05.19 ~ 2023.05.24	분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 05월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-E0769 2023.05.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)