

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0123			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.06.07			시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.06.07 ~ 2023.06.09		분 석 자	안서후	
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합				
비 고					

2023년 06월 12일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0123 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0192			페이지 번호	1 / 1
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	
	환경기술인					
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용				
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(방류수)				
	의뢰 항목	생태독성				
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)				
	특이사항					
	채취일시	2023.06.08	시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b	

분석기간	2023.06.08 ~ 2023.06.09	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 06월 12일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0192 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

SR-QP-20-04

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0121			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.06.07		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법			비고
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.06.07 -- 2023.06.09		분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 06월 12일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0121 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

SR-QP-20-04

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0190			페이지 번호	1 / 1		
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.06.08		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.06.08 ~ 2023.06.09		분 석 자	안서후	
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합				
비 고					

2023년 06월 12일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0190 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0122			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.06.07		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.06.07 ~ 2023.06.09	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 06월 12일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0122 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

SR-QP-20-04

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0191			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.06.08		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.06.08 ~ 2023.06.09		분 석 자	안서후	
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합				
비 고					

2023년 06월 12일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0191 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0125			페이지 번호	1 / 1		
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.06.07		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	1.3	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

Sangrok Enviro

분석기간	2023.06.07 ~ 2023.06.09	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 06월 12일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0125 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0194			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.06.08			시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.06.08 ~ 2023.06.09		분 석 자	안서후	
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합				
비 고					

2023년 06월 12일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0194 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)



# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0124			페이지 번호	1 / 1
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	
	환경기술인					
② 일반현황	측정 용도	자가측정용				
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(유입수)				
	의뢰 항목	생태독성				
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)				
	특이사항					
	채취일시	2023.06.07	시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고
1	생태독성	-	TU	0.7	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b	

분석기간	2023.06.07 ~ 2023.06.09	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 06월 12일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0124 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)

# 수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-F0193			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.06.08		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.06.08 ~ 2023.06.09	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 06월 12일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-F0193 2023.06.12

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

[hurjp2785@hanmail.net](mailto:hurjp2785@hanmail.net)