

맑은물! 맑은환경! 환경측정검사센터의 목표입니다.

문서번호 : D2504- 0394

시행일자 : 2025년 04월 16일

발 신 : 환경측정검사센터

연 락 처 : Tel. 055)772- 3844~5, Fax. 055)772- 3548

제 목 : 수질검사성적서 교부 

수 신 : 경상남도 사천시 주공로 32- 2 (벌리동,
사천실내수영장)

담당자 : 정선선 / 기술책임자 : 윤석민 / 품질책임자 : 조민재

사천실내수영장 귀중 52550

시험 성적서

1. 시료내용

접수번호	D2504- 0394		의 회 인	사천실내수영장		채 수 일	2025- 04- 10	
시 료 명	수영조 욕수(9항목)		의회근거	체육시설의 설치 이용에 관한 법률		접 수 일	2025- 04- 10	
검사목적	정기검사	채수방법	직접채수		수원의구분	정수	신고번호	
채수(입회)	이도윤	채수장소	경상남도 사천시 주공로 32- 2 (벌리동, 사천실내수영장)					

2. 수질검사 결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	유리잔류염소	0.40 mg/L ~ 1.00 mg/L	0.80
2	수소이온농도	5.8 ~ 8.6	7.4
3	탁도	1.50 NTU 이하	0.22
4	과망간산칼륨소비량	12.0 mg/L 이하	4.5
5	총대장균군	양성2개 이하/ 10 mL 시험대상욕수5개	0
6	비소	0.050 mg/L 이하	불검출
7	수은	0.007 mg/L 이하	불검출
8	알루미늄	0.50 mg/L 이하	0.20
9	결합잔류염소	0.5 이하	0.29
판정		적합	
수질기준초과항목			

비고 : 판정은 체육시설의 설치, 이용에 관한 법률 시행규칙 제23조(안전·위생 기준)에 의거합니다. 본 성적서는 시험의뢰 목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

경상국립대학교 환경측정검사센터장

